Coordinamento generale:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel. 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Architettonico e D.L.:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel. 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Strutturale e D.L.:

Progetto Impianti elettrici e D.L.:

Progetto Impianti termoidraulici e D.L.:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

REGIONE PIEMONTE

# CITTA' DI BIELLA

Divisione Tecnica

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

## ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE COMUNALE IN VIA BELLETTI BONA

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:
impianto rinnovo aria-planimetria

Verifica e validazione progetto:

Approvazioni:
PROGETTO PRELIMINARE: Delib. G.C. n. 209 DEL 22 GIUGNO 2015
PROGETTO DEFINITIVO: Delib. G.C. n.457 DEL 21 NOVEMBRE 2017
PROGETTO ESECUTIVO: Delib. G.C. n.514 DEL 28 DICEMBRE 2017

Data: DICEMBRE 2017

Elaborato: TAV. 03mec-ESE

| N. | DATA | AGGIORNAMENTI |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

REDATTO DA: E.P.

NOME FILE: BELLETTI BONA

legenda:

- Unita di ventilazione meccanica controllata a recupero energetico con portata massima di 350/550 mc/h fornita di filtri di tipo EU3
- Bocchetta di aspirazione aria WC in acciaio zincato
- Bocchetta di immissione aria soggiorno in acciaio zincato
- Condotto flessibile in materiali plastico di diametro 75 e 110 mm.
  NB: I tubi di presa aria, dalla griglia esterna alla unità di ventilazione meccanica dovranno essere coibentati.
- Griglia esterna in alluminio anodizzato 210x210
- Apparecchiatura per comando impianto di ventilazione
- Porta interna con griglia per transito aria
- aree stralciate (sola predisposizione allacci)