Coordinamento generale:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel: 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Architettonico e D.L.:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella
Tel: 015-35.07.1
Fax: 015-35.07.417

Progetto Strutturale e D.L.:

Progetto Impianti elettrici e D.L.:

Progetto Impianti termoidraulici e D.L.:

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA

Divisione Tecnica

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA CON ADEGUAMENTO DI STABILE COMUNALE IN VIA BELLETTI BONA

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:
impianto idrico antincendio

Verifica e validazione progetto:

Approvazioni

PROGETTO PRELIMINARE:
PROGETTO DEFINITIVO:
PROGETTO ESECUTIVO:

Data
DICEMBRE 2017

Elaborato
TAV. 05 mec-ESE

N.	DATA	AGGIORNAMENTI

REDATTO DA:
E.P.

NOME FILE:
BELLETTI BONA

legenda:

- estintore a polvere 6kg
- idrante su naspo dn20 l=20m con lancia frazionatrice
- attacco autopompa VVF
- rete distribuzione in polietilene diametro a disegno
- NB — Stacchi dalla rete interrata al naspo a parete in tubo in acciaio zincato filettato a vista
- porta REI 60
- aree stralciate (sola predisposizione allacci)